



FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE

CORSO BASE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO



ANTEMAR
formazione - istruzione - mediazione civile

CORSO COD. SICU.03.08

CORSO BASE RISCHIO MEDIO

Durata 8h – Erogazione ANTEMAR
In aula e in area attrezzata
Presso una delle sedi ANTEMAR

PROGRAMMA

Modulo 1: 4 ore

- Riferimenti normativi
- Prevenzione e principi di combustione
- Incendi e prodotti della combustione
- Tipo e luogo di incendio e sostanze estinguenti relative
- Gli effetti dell'incendio sulle persone

Modulo 2: 4 ore

- Misure comportamentali, divieti e limitazioni di esercizio
- Principali misure di protezione ed evacuazione
- Gestione delle chiamate ai soccorsi
- Presa visione, chiarimenti e istruzioni sull'uso degli estintori
- Prova pratica d'uso di estintori portatili e ausili

NORMA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a designare e fornire la formazione agli addetti alle emergenze antincendio in funzione del grado di rischio presente durante il lavoro: **BASSO, MEDIO e ALTO**. Il **D.L.** può svolgere le funzioni di prevenzione incendi nelle imprese fino a 5 addetti (*salvo casi particolari*).

La formazione va aggiornata ogni 3 anni. (1)

DOCENTI

- Formatori in possesso dei requisiti di Legge verificati da ANTEMAR (**)

EROGAZIONE

- Svolgimento lezioni (*Teorico*) in aula con numero massimo partecipanti 20 (*)
- Orario svolgimento lezione: 09:00/13:00 – 14:30/18:30

CERTIFICAZIONE

- Con profitto e con presenza per almeno il 90% delle ore previste nel programma
- Attestato di frequenza abilitante rilasciato da ANTEMAR (**)

NOTE

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti per la sessione, la partecipazione sarà proposta per la successiva data di svolgimento.

(**) Ente accreditato:

- Provider E.C.M. Regione Siciliana
- Assessorato Istr.ne e Formazione Professionale
- Assessorato della Salute.

1) Per la periodicità dell'aggiornamento a oggi mancano precisi riferimenti, la scelta è responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi di un ragionevole criterio correlato all'esito della valutazione particolareggiata del rischio incendio, parametrato alle altre regole per gli addetti alle emergenze (es. vedasi l'obbligo di aggiornamento triennale per il primo soccorso). Una indicazione in tal senso è stata resa dai Vigili del Fuoco con la Circolare del 27/01/2012 (C.do FC), che definisce la periodicità di 3 anni adeguata, in analogia al primo soccorso. La circolare ribadisce la non sussistenza di un vincolo di legge e la necessaria valutazione del D.L.

WWW.CONSIIMPIANTI.IT

ANTEMAR.EU

Segreteria CON.SI: 0923 26515
segreteria@consiimpianti.it

Segreteria ANTEMAR: 0923 565603
erice@antemar.eu